





H₂SOLO

Klimatneutral energiförsörjning av
bostäder

H₂





Föreskrift


Myndighet

Förordning

Regering

Lag

Riksdag



Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

- §6 – Aktsamhetskrav
- §7 – Utredningskrav
- §8 – Kompetenskrav
- §9 – Föreståndarkrav
-det finns totalt 35 paragrafer

Föreskrift


Myndighet

Förordning

Regering

Lag

Riksdag



Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

- §25 - Bemyndiganden

Föreskrift


Myndighet

Förordning

Regering

Lag

Riksdag



Myndigheten för samhällskydd och beredskap

- MSBFS 2013:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
- MSBFS 2010:4 Vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor samt tillhörande ändringsföreskrift MSBFS 2018:2.
- MSBFS 2020:1 Hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler
- SRVFS 2004:7 Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Andra myndigheter

- AFS 2016:4 Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
- AFS 1997:7 Gaser
- Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:2) om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7)

Föreskrift



Myndighet


Förordning

Regering

Lag

Riksdag





Hur ser ansökan ut?

- Varierar från räddningstjänst till räddningstjänst
- Gemensamma delar:
 - Vem söker?
 - Var söker man?
 - Vem är föreståndare?
 - Vad ska hanteras och hur?
- Hur ser anläggning ut?
 - Ritningar
 - Kartor
 - Drift och skötselinstruktioner
- Riskutredning enligt LBE
- Riskutredning av explosiv atmosfär
- Beskrivning av lagringscistern
- Kontrolldokumentation